

Об. Требования и условия по осуществлению деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Требования:

1. Наличие в постоянном штате юридического лица руководителя работ с высшим образованием по специальности «инженерия» в области электроники и приборостроения, информатики и информационных технологий, электротехники, а также со стажем работы в этой области не менее трех лет и прошедший специальную подготовку по направлениям монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание установок автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

2. Наличие у руководителя работ соответствующего документа подтверждающего повышение квалификации с прохождением специальной подготовки по соответствующей специальности не реже одного раза в четыре года.

3. Исполнители работ должны состоять в постоянном штате юридического лица и иметь:

по направлению, монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания систем автоматического пожаротушения: наличие не ниже 4 разряда электросварщика (газосварщика) или монтажника санитарно-технического оборудования;

по направлению монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания устройств пожарной сигнализации: наличие не ниже 3 разряда в области электроники и электротехники.

При этом должны иметь документ (*сертификат, удостоверение или др.*), подтверждающий прохождение специальной подготовки или специальных курсов по профилю;

4. Юридическое лицо обязано при заключении договора между собой указать соответствующее профессиональное или техническое образование и разряд квалификации специалистов субподрядной организации, привлекаемых для выполнения отдельных работ.

5. Наличие материально-технической базы, оборудования и других технических средств для осуществления деятельности в порядке уведомления:

- комбинированный прибор;
- мегаомметр;
- шумомер;
- электропаяльник;
- электрический перфоратор;
- электродрель;
- набор слесарного инструмента;
- набор электроинструментов для сборки;
- шлем монтажника;
- пояс монтажника;

лестница;

лестница-стремянка;

компрессор (*предусмотрен для автоматического пожаротушения*);

сейф для хранения проектно-сметной документации;

служебное помещение не менее 20 кв.м., помещение или специально отведенное место для хранения оборудования и технических средств площадью не менее 20 кв.м. При этом средства измерений должны иметь сертификаты соответствия по результатам метрологического контроля (поверки) и иметь действительные сроки действия этих сертификатов.

6. При осуществлении уведомителем вида деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации соблюдение законодательства, требования нормативных актов и стандартов в области оповещения и наличие следующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов:

РДПБ 01-001:2007 «Автоматические установки пожаротушения. Требования к размещению, правила производства и приемки работ»;

РДПБ 01-002:2007 «Установки пожарной сигнализации. Требования к размещению, правила производства и приемки работ»;

РДПБ 01-003:2008 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

РДПБ 01-004:2010 «Установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации. Обозначения условные графические»;

ШНК 2.04.09-2007 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

7. Ведение учета (реестра) объектов, сданных на монтаж установок автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, и обеспечение сохранности проектной и иной документации (или ее копий) на весь период их эксплуатации.

8. Изделия и материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать спецификации проекта, государственным стандартам, техническим условиям, а также иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта.

9. Осуществление защиты информации об установленных на объектах автоматических систем пожаротушения, информации о приборах пожарной сигнализации, а также принятие мер по защите другой информации, ставшей известной в ходе проведения мероприятий по обеспечению безопасности объекта.

10. В процессе монтажа установок запрещается отступление от проектных решений или акта обследования без согласования с заказчиком и органами государственного пожарного надзора.

11. Выполнять в процессе работ по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств автоматического пожаротушения и устройств пожарной сигнализации требования, установленные инструкциями и нормативными документами, действующими

в данной области, при этом составлять и вести производственную документацию.